



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, телефон: 54-68-33, факс: 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР города Кирова, Октябрьский пр-т, 122а, г. Киров, 610001, тел.: 67-95-12 (код 8332)
(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 358/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 76» города Кирова,

заведующему МКДОУ № 76 г. Кирова Вороновой Нине Ивановне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Карпова Андрея Сергеевича от 21.06.2021 №358,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 05 июля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 05 июля 2021 г. до 09 час. 30 мин., с 08 июля 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 08 июля 2021 г. до 11 час. 45 мин., с 13 июля 2021 г. с 13 час. 15 мин. по 13 июля 2021 г. до 14 час. 00 мин.,

проведена плановая выездная проверка: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова Стародубовым Дмитрием Александровичем, здания и территории МКДОУ № 76 г. Кирова расположенного по адресу: 610027, г. Киров, ул. Милицейская, 61а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МКДОУ № 76 г. Кирова Вороновой Ниной Ивановной (тел.: 67-67-32, сот.: 8-909-142-05-30), старшим воспитателем МКДОУ № 76 г. Кирова Пайдековой Ириной Ивановной (тел.: 67-67-32, сот.: 8-953-685-58-85)

(указываются должности, фамилии, имена отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	нарушены	3	4	5
1.	<p>На первом этаже здания на путях эвакуации часть аккумуляторных светильников аварийного эвакуационного освещения вышли из строя, автоматически не запускаются при прекращении электропитания рабочего освещения и не светят в течение требуемого периода, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в игровой и в помещении раздевалки группы «Ручеёк» (помещения № 28 и № 28а поэтажного плана 1 этажа от 10.08.2006); - в раздевалке и в игровой группы «Родничок» (помещения № 19 и № 23 поэтажного плана 1 этажа от 10.08.2006); - в раздевалке и в игровой группы «Гусельки» (помещения № 1 и № 3 поэтажного плана 1 этажа от 10.08.2006). 	<p>п. 37 ППР в РФ; ч. 9 ст. 82 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.8 СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»</p>	15.07.2022		
2.	<p>На втором этаже здания на путях эвакуации часть аккумуляторных светильников аварийного эвакуационного освещения вышли из строя, автоматически не запускаются при прекращении электропитания рабочего освещения и не светят в течение требуемого периода, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в музыкальном зале (помещение № 8 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006); - в малом и в основном коридорах (помещения № 1 и № 20 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006); - в лестничных клетках (помещения № 9 и № 22 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006) - в раздевалке и в игровой группы «Колокольчик» (помещения № 2 и № 4 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006); - в раздевалке и в игровой группы «Звоночки» (помещения № 28 и № 29 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006); - в раздевалке и в игровой группы «Бубенчики» (помещения № 17 и № 18 поэтажного плана 2 этажа от 10.08.2006). 	<p>п. 37 ППР в РФ; ч. 9 ст. 82 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.8 СП52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»</p>	15.07.2022		
3.	<p>Со стороны подвального этажа здания металлические косоуры лестничных маршей и балки площадок в восточной лестничной клетке имеют пределы огнестойкости менее R 60 (металлические двутавровые косоуры и балки не доведены до требуемого предела огнестойкости, не имеют огнезащитного покрытия)</p>	<p>ст. 58, ч. 1, ч. 2, ч. 5, ч. 6 ст. 87, таблица 21 №123-ФЗ</p>	15.07.2022		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован статьей 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 57 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Старший инспектор ОНДПР города Кирова
- Государственный инспектор города Ки-
рова по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 14 » июля 20 21 г.

Стародубов Д.А.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ Воронова
(подпись)

Заведующий МКДОУ № 76 г. Кирова
(должность)

Воронова Н.И.
(фамилия, инициалы)

« 14 » июля 20 21 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Главное управление МЧС России по Кировской области: 610035, г. Киров, ул. Маклина, 65, тел/факс: 8 (8332) 54-69-62. E-mail: gu@43.mchs.gov.ru, телефон доверия: 8 (8332) 64-21-77.